

M531X 系列 OneNET 参考手册

NB-IoT 系列产品

Version: 1.3

中国移动
China Mobile

中移物联网有限公司

iot.10086.cn



关于文档

文档中 M531X NB-IoT 系列产品特指 M5310-A、M5311、M5312、M5313 模组

修订记录

版本	发布日期	文档作者	变更描述
1.0	2018-06-14	周俨	首次创建
1.1	2018-06-28	周俨	添加下发缓存指令
1.2	2018-08-20	周俨	添加发送结果上报消息相关
1.3	2018-09-17	周俨	新建对接流程指导



重要声明

本文档描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能。因此，本文档中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。本公司保留随时修改本文档中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

版权声明

本文档中的任何内容受《中华人民共和国著作权法》的保护，版权所有©中移物联网有限公司，2018，保留所有权利，但注明引用其他方的内容除外。

不作保证声明

中移物联网有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目录

第 1 章 OneNET AT 标准命令集.....	1
1.1 AT+MIPLCREATE	1
1.2 AT+MIPLDELETE	1
1.3 AT+MIPLADDOBJ	2
1.4 AT+MIPLDELOBJ	2
1.5 AT+MIPLDISCOVERRSP	2
1.6 AT+MIPLOPEN	3
1.7 AT+MIPLUPDATE	4
1.8 AT+MIPLCLOSE	4
1.9 AT+MIPLNOTIFY	5
1.10 +MIPLREAD 消息	6
1.11 AT+MIPLREADRSP	6
1.12 +MIPLWRITE 消息	8
1.13 AT+MIPLWRITERSP	8
1.14 +MIPLEXECUTE 消息	9
1.15 AT+MIPLEXECUTERSP	9
1.16 +MIPLPARAMETER 消息	10
1.17 AT+MIPLPARAMETERRSP	10
1.18 +MIPLOBERVE 消息	11
1.19 AT+MIPLOBERVERSP	11
第 2 章 OneNET AT 附加命令集.....	13
2.1 AT+MIPLNMI.....	13
2.2 AT+MIPLMGR.....	14
2.3 AT+MIPLQMGR.....	15
2.4 AT+MIPLUPDATESET(仅 M5310-A 有效)	15
第 3 章 OneNET 错误码.....	17
3.1 错误码表.....	17
第 4 章 OneNET 状态事件列表.....	18
4.1 +MIPLEVENT 消息	18
4.2 EVENT 常见列表	18
4.3 +MIPLNSMI 消息(仅 M5310-A 有效).....	18
第 5 章 OneNET 平台接入流程.....	20
5.1 OneNET 平台总体接入构架说明	20
5.2 平台侧操作流程说明	21
5.2.1 平台产品创建流程	21
5.2.2 平台产品创建流程	21
5.3 模组侧操作流程说明	23
5.3.1 模组侧设备实体创建流程	23
5.3.2 模组侧设备登录流程	27
5.3.3 OneNET 数据收发流程	30
5.3.4 模组侧设备注销流程	38
5.3.5 模组侧设备存活时间更新流程	39

第 6 章 OneNET 指令集接入汇总	40
6.1 上电检查流程	40
6.2 模组侧设备创建、资源订阅及登录流程	40
6.3 模组侧 OneNET 数据收发流程	40
6.4 模组侧设备注销流程	40
6.5 模组侧设备存活时间更新流程	41



第1章 OneNET AT 标准命令集

1.1 AT+MIPLCREATE

作 用	该命令用于创建一个 OneNET 设备实例												
设置命令	AT+MIPLCREATE=<totalsize>,<config>,<index>,<currentsize>,<flag> >												
执行命令	AT+MIPLCREATE												
返 回	+MIPLCREAT:<ref> OK												
参数说明	<table border="0"> <tr> <td>totalsize</td><td>指示<config>部分总数据长度, 按照ASCII计数</td></tr> <tr> <td>config</td><td>具体的设备配置数据, 满足配置结构体规范</td></tr> <tr> <td>index</td><td>配置数据分片参数</td></tr> <tr> <td>currentsize</td><td>当前分片部分数据长度</td></tr> <tr> <td>flag</td><td>配置数据流结束符</td></tr> <tr> <td>ref</td><td>OneNET设备实例ID</td></tr> </table>	totalsize	指示<config>部分总数据长度, 按照ASCII计数	config	具体的设备配置数据, 满足配置结构体规范	index	配置数据分片参数	currentsize	当前分片部分数据长度	flag	配置数据流结束符	ref	OneNET设备实例ID
totalsize	指示<config>部分总数据长度, 按照ASCII计数												
config	具体的设备配置数据, 满足配置结构体规范												
index	配置数据分片参数												
currentsize	当前分片部分数据长度												
flag	配置数据流结束符												
ref	OneNET设备实例ID												

举例:

```
AT+MIPLCREATE
+MIPLCREAT:0
OK
```



注意:

- 该设置指令可由工具直接生成
- 该执行命令配置默认以 bootstrap 方式连接至重庆主平台
- 模组仅支持一路设备接入 OneNET 平台, 故其设备实例 ID 恒为 0

1.2 AT+MIPLDELETE

作 用	删除一个 OneNET 设备实例
设置命令	AT+MIPLDELETE=<ref>
返 回	OK
参数说明	ref OneNET 设备实例, 默认为 0



注意:

- 若 OneNET 设备注册成功，使用该命令将直接关闭所使用的 socket，并删除所有 object、instance、resource 资源。

1.3 AT+MIPLADDOBJ

作 用	该命令用于添加一个 object 及其所属的 instance
设置命令	AT+MIPLADDOBJ=<ref>,<objid>,<inscount>,<bitmap>,<atts>,<acts>
返 回	OK
参数说明	<div>ref OneNET设备实例ID</div> <div>objid Object ID</div> <div>inscount 实例个数</div> <div>bitmap 实例位图，字符串格式，每一个字符表示为一个实例，其中1表示可用，0表示不可用。例如当前添加的object有5个实例，其中0，3可用，则实例位图为10010</div> <div>atts 属性个数，默认置0即可</div> <div>acts 操作个数，默认置0即可</div>

1.4 AT+MIPLDELOBJ

作 用	该命令用于删除一个 object 及其所属的 instance 和 resource
设置命令	AT+MIPLADDOBJ=<ref>,<objid>
返 回	OK
参数说明	<div>ref OneNET设备实例ID</div> <div>objid Object ID</div>

1.5 AT+MIPLDISCOVERRSP

作 用	该命令用于设置指定 object 的所需资源列表
设置命令	AT+MIPLDISCOVERRSP=<ref>,<objid>,<result>,<length>,<data>
返 回	OK
参数说明	<div>ref OneNET设备实例ID</div> <div>objid ObjectID</div> <div>result 保留，应设置为1</div> <div>length data长度</div> <div>data object的资源列表多个属性之间使用分号“;” 隔开</div>

举例：

AT+MIPLDISCOVERRSP=0,3200,1,14,"5500;5501;5750"

OK



注意：

- 使用该指令后，当平台下发+MIPLDISCOVER 消息向模组获取资源列表时，模组自动反馈相关资源列表，无需 MCU 处理
- 该指令在注册前使用，在 MIPLCLOSE 注销后需使用该指令重新指定资源列表
- 此指令功能可由多条 AT+MIPLNOTIFY 指令替代

1.6 AT+MIPLOPEN

作 用	该命令用于向平台发起注册请求或查询是否注册平台
设置命令	AT+MIPLOPEN=<ref>,<lifetime>[,<timeout>]
读取命令	AT+MIPLOPEN?
返 回	OK +MIPLEVENT:<ref>,<event>
参数说明	ref OneNET设备实例ID lifetime 本次注册平台的生命周期，单位为s timeout 可选参数，注册的超时时长，默认值为30，单位为s event 事件ID，参考第3章

举例：

登录成功：

AT+MIPLOPEN=0,300,30

OK

+MIPLEVENT:0,6

登录失败：

AT+MIPLOPEN=0,300,30

OK

+MIPLEVENT:0,7

AT+MIPLOPEN?

OK

+MIPLEVENT:0,6



注意：

- 返回的 OK 仅代表命令执行成功
- 注册结果为异步上报消息 +MIPLEVENT:<ref>,<event>
- 在平台拒绝注册或注册超时的情景下会上报+MIPLEVENT:0,6
- 若在 bootstrap 流程中注册失败，会上报+MIPLEVENT:0,2
- 使用读取命令查询是否注册上平台时亦需等待异步上报结果 +MIPLEVENT:0,6
- 若查询时未注册上平台，直接返回+CIS ERROR:602

1.7 AT+MIPLUPDATE

作 用	该命令用于向平台发起更新请求	
设置命令	AT+MIPLUPDATE=<ref>,<lifetime>,<withObjectFlag>	
返 回	OK +MIPLEVENT:<ref>,<event>	
参数说明	ref	OneNET设备实例ID
	lifetime	更新的lifetime值, 单位为s
	withObjectFlag	是否需要同时更新注册的Object对象, 一般置0即可

举例:

```
AT+MIPLUPDATE=0, 0, 0
OK
+MIPLEVENT:0, 11
```

 注意:

- 返回的 OK 仅代表命令执行成功
- 更新成功结果为异步上报消息: +MIPLEVENT:0, 11
- 当 lifetime 值小于 10 时, lifetime 将默认被设置为 86400s, 即一天

1.8 AT+MIPLCLOSE

作 用	该命令用于向平台发起注销请求	
设置命令	AT+MIPLCLOSE=<ref>	
返 回	OK +MIPLEVENT:<ref>,<event>	
参数说明	ref	OneNET设备实例ID

举例:

```
AT+MIPLCLOSE=0
OK
+MIPLEVENT:0, 15
```

 注意:

- 返回的 OK 仅代表命令执行成功
- 注销成功结果为异步上报消息: +MIPLEVENT:0, 15
- 注销事件仅上报成功; 如未上报成功则代表未能注销成功; 如有需要可直接调用 MIPLDELETE 指令删除整个设备实例
- MIPLCLOSE 执行成功后 SDK 会删除本次注册相关的 resource; 此时如未使用 AT+MIPLDELETE 删除设备且有再次注册的需求, 应先使用 MIPLDISCOVERRSP 重新申请资源

1.9 AT+MIPLNOTIFY

作 用	该命令用于向平台上报指定资源的数据					
设置命令	AT+MIPLNOTIFY=<ref>,<mid>,<objid>,<insid>,<resid>,<type>,<len>,<value>,<index>,<flag>[,<ackid>]					
返 回	OK [+MIPLEVENT:<ref>,<event>,<ackid>]					
参 数 说 明	ref	OneNET设备实例ID				
	mid	该resource所属的instance observe操作时下发的mid				
	objid	Object ID				
	insid	Instance ID				
	resid	Resource ID				
	type	指定上报资源的数据类型				
		1	2	3	4	5
		string	opaque	integer	float	bool
	len	value的值的长度				
	value	上报的数据值				
	index	指令序号。若某个readrsp操作需要N条报文组合为一完整指令，则index从N-1至0降序编号，当index编号为0时表示本次readrsp指令结束。直接置0亦可。				
	flag	消息标识：				
	1	第一条报文				
	2	中间报文				
	0	最后一条报文				
	0x200	发送后模组进入IDLE态				
	0x400	接收到应答报文后模组进入IDLE态				
	ackid	可选参数，uint16类型。若被设置，平台在接收到该上报报文后将下发ACK报文。模组收到ACK报文后向MCU上报以下消息				
		+MIPLNOTIFY:<ref>,<event_id>,<ackid>				

举例：

```
AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5500,5,1,"0",2,1
OK
AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5501,3,3,"-12",1,2
OK
AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5750,1,4,"test",0,0
OK
```

```
AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5505,2,10,"E309C82FE6",0,0x400,278
OK
+MIPLEVENT:0,26,278
```



注意：

- 模组 notify 上报时会自动搜索当前可用 mid 所对应的资源，故置 0 即可
- 模组会依据当前的值的范围上报报文做优化算法，无需指定 len

- len 值一般指定为 value 字符串长度即可
- hex_str 类型 6 为 16 进制字符串，输入的 16 进制将被模组转换为 ASCII 码后以 string 类型 1 上传至平台
- opaque 类型 2 为 16 进制字符串，将被模组转换为 ASCII 码后上传至平台
- value 参数为 string 类型时必须两端加双引号，其他类型可选
- flag 参数不为 0 时，当前报文暂不发送；当 flag 为 0 时，会将同一 object 下同一 instance 下的未发送 resource 一起组包上报
- flag 为 0x200 或 0x400 时为 release indicator 模式上报。此时报文为将 flag 置 0 送并附带释放连接的功能
- 由于 buffer 资源限制，本次发送上报数据总共建议不超过 1000Bytes
- ackid 参数被设置的情况下，平台侧收到数据会执行 ACK 回复操作；如果缺省，平台侧不会有 ACK 回复消息
- ackid 参数仅在该报文为发送报文时（即 flag 为 0）有效
- 在设备一次存活周期内 ackid 不能出现重复出现重复，否则平台视为同一报文，不予返回

1.10 +MIPLREAD 消息

作 用	该指令是一个读取请求消息		
返 回	+MIPLREAD:<ref>,<mid>,<objid>,<insid>,<resid>		
参数说明	ref	OneNET设备实例ID	
	mid	消息ID	
	objid	Object ID	
	insid	Instance ID，如果为-1，需要读取该object下的所有资源	
	resid	Resource ID，如果为-1，需要读取该instance下的所有资源	

 注意：

- insid 参数值为-1 时，resid 参数值也定为-1

1.11 AT+MIPLREADRSP

作 用	该命令用于在 MCU 接到+MIPLREAD 消息后返回所读取到的资源值		
设置命令	AT+MIPLREADRSP=<ref>,<mid>,<result>[,<objid>,<insid>,<resid>,<type>,<len>,<value>,<index>,<flag>]		
返 回	OK		
参数说明	ref	OneNET设备实例ID	
	mid	收到的+MIPLREAD消息携带的mid	
	result	操作结果	
	1	读取操作正确完成	
	11	Bad Request	
	12	Unauthorized	

	13	Not Found																
	14	Method Not Allowed																
	15	Not Acceptable																
objid	Object ID																	
insid	Instance ID																	
resid	Resource ID																	
type	指定读取资源的数据类型																	
	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>string</td><td>opaque</td><td>integer</td><td>float</td><td>bool</td><td>hex_str</td></tr></table>						1	2	3	4	5	6	string	opaque	integer	float	bool	hex_str
1	2	3	4	5	6													
string	opaque	integer	float	bool	hex_str													
len	value的值的长度																	
value	读取的数据值																	
index	指令序号。若某个readrsp操作需要N条报文组合为一完整指令，则index从N-1至0降序编号，当index编号为0时表示本次readrsp指令结束。直接置0亦可																	
flag	消息标识																	
	1	第一条报文																
	2	中间报文																
	0	最后一条报文																

举例：

```

+MIPLREAD:0,18172,3200,0,5750
AT+MIPLREADRSP=0,18172,11
OK

+MIPLREAD:0,18172,3200,0,-1
AT+MIPLREADRSP=0,18172,1,3200,0,5500,5,1,"0",2,1
OK
AT+MIPLREADRSP=0,18172,1,3200,0,5501,3,3,"-12",1,2
OK
AT+MIPLREADRSP=0,18172,1,3200,0,5750,1,4,"test",0,0
OK

```



注意：

- 执行 Read 操作回复指令中的 mid 必须对应平台下发 Read 操作中 mid
- 模组会依据当前的值的范围上报报文做优化算法，无需指定 len
- len 值一般指定为 value 字符串长度即可
- hex_str 类型 6 为 16 进制字符串，将被模组转换为 ASCII 码后以 string 类型 1 上传至平台
- opaque 类型 2 为 16 进制字符串，将被模组转换为 ASCII 码后上传至平台
- flag 参数为 0 时，当前报文暂不发送；当 flag 为 1 时，会将同一 object 下同一 instance 下的未发送 resource 一起组包上报
- 由于 buffer 资源限制，本次发送读取数据总共建议不超过 1000Bytes
- 模组收到 Read 指令并转发到 MCU 后，MCU 需要在响应时间窗内做出 Read 响应操作（平台侧现在推荐 3s 内执行操作回复）
- 执行 Read 操作回复指令中的 mid 必须对应平台下发的 Read 操作中的 mid 相同

1.12 +MIPLWRITE 消息

作 用	该指令是一个写操作请求消息
返 回	+MIPLWRITE:<ref>,<mid>,<objid>,<insid>,<resid>,<type>,<len>,<value>,<flag>,<index>
参数说明	<div> <div>ref</div> <div>OneNET设备实例ID</div> </div> <div> <div>mid</div> <div>消息ID</div> </div> <div> <div>objid</div> <div>Object ID</div> </div> <div> <div>insid</div> <div>Instance ID, 如果为-1, 需要读取该object下的所有资源</div> </div> <div> <div>resid</div> <div>Resource ID, 如果为-1, 需要读取该instance下的所有资源</div> </div> <div> <div>type</div> <div>待写入的数据类型</div> </div> <div> <div>len</div> <div>本次报文写入的数据值长度</div> </div> <div> <div>value</div> <div>写入的数据值</div> </div> <div> <div>flag</div> <div>多条指令上报时消息标识</div> </div> <div> <div>1</div> <div>第一条消息</div> </div> <div> <div>2</div> <div>中间消息</div> </div> <div> <div>0</div> <div>最后一条消息</div> </div>



注意:

- 所写的值只有在该资源类型被申明(notify 或 read)过后才能正确识别
- 未申明过类型的值将默认以 opaque 类型打印
- 下发写入未申明过类型的值是一种错误用法, 不建议使用

1.13 AT+MIPLWRITERSP

作 用	该命令用于在 MCU 接到+MIPLWRITE 消息后 WRITE 操作的结果
设置命令	AT+MIPLWRITERSP=<ref>,<mid>,<result>
返 回	OK
参数说明	<div> <div>ref</div> <div>OneNET设备实例ID</div> </div> <div> <div>mid</div> <div>收到的+MIPLWRITE消息携带的mid</div> </div> <div> <div>result</div> <div>写操作结果</div> </div> <div> <div>2</div> <div>Changed操作正确完成</div> </div> <div> <div>11</div> <div>Bad Request</div> </div> <div> <div>12</div> <div>Unauthorized</div> </div> <div> <div>13</div> <div>Not Found</div> </div> <div> <div>14</div> <div>Method Not Allowed</div> </div>

举例:

```
+MIPLWRITE:0,18173,3200,0,5750,1,4,test,0
AT+MIPLWRITERSP=0,18173,2
OK
```



注意:

- 执行 Write 操作回复指令中的 mid 必须对应平台下发的 Write 操作中的 mid 相同
- result 一般操作结果正确返回 2；其他皆表示操作错误，一般返回 11 即可

1.14 +MIPLEXECUTE 消息

作 用	该指令是一个下发命令操作请求消息		
返 回	+MIPLEXECUTE:<ref>,<mid>,<objid>,<insid>,<resid>[,<len>,<cmd>]		
参数说明	ref	OneNET设备实例ID	
	mid	消息ID	
	objid	Object ID	
	insid	Instance ID，如果为-1，需要读取该object下的所有资源	
	resid	Resource ID，如果为-1，需要读取该instance下的所有资源	
	len	本次报文写入的命令长度	
	cmd	字符串类型，下发的命令	

1.15 AT+MIPLEXECUTERSP

作 用	该命令用于在 MCU 接到+MIPLEXECUTE 消息后 EXECUTE 操作的结果		
设置命令	AT+MIPLEXECUTERSP=<ref>,<mid>,<result>		
返 回	OK		
参数说明	ref	OneNET设备实例ID	
	mid	收到的+MIPLEXECUTERSP消息携带的mid	
	result	执行操作结果	
	2	操作正确完成	
	11	Bad Request	
	12	Unauthorized	
	13	Not Found	
	14	Method Not Allowed	

举例：

```
+MIPLEXECUTE:0,18174,3200,0,5750,4,"test"
AT+MIPLEXECUTE=0,18174,2
OK
```



注意：

- 执行 Execute 操作回复指令中的 mid 必须对应平台下发的 Execute 操作中的 mid 相同
- result 一般操作结果正确返回 2；其他皆表示操作错误，一般返回 11 即可

1.16 +MIPLPARAMETER 消息

作 用	该指令是一个下发设置策略参数请求消息	
返 回	+MIPLPARAMETER:<ref>,<mid>,<objid>,<insid>,<resid>,<len>,<para>	
参数说明	ref	OneNET设备实例ID
	mid	消息ID
	objid	Object ID
	insid	Instance ID, 如果为-1, 代表设置该object下的所有资源
	resid	Resource ID, 如果为-1, 代表设置该instance下的所有资源
	len	参数长度
	para	策略参数, 格式为字符串形式。包括如下策略: pmin=xxx;pmax=xxx;gt=xxx;lt=xxx;stp=xxx
	pmin	上传数据的最小时间间隔 int类型
	pmax	上传数据的最大时间间隔 int类型
	gt	当数据大于该值上传 double类型
	lt	当数据小于该值上传 double类型
	st	当两个数据点相差大于等于该值上传 double类型



注意:

- 模组仅上报该策略消息至 MCU, 该策略由 MCU 测具体实现
- 该策略的下发伴随着 observe 消息
- 下发的 pmin 和 pmax 都存在时, pmax>pmin; 大于 0
- 下发的 pmin 默认为 0
- 下发的 lt < gt, 并且 lt + 2*st < gt
- 下发的策略参数如果有 gt、lt、st, 则 res_id 定非-1
- 目前无需 MCU 执行 AT+MIPLPARAMETERRSP 命令回复平台, 模组将会自动回复平台

1.17 AT+MIPLPARAMETERRSP

作 用	该命令用于在 MCU 接到 MIPLPARAMETER 消息后 PARAMETER 操作的结果	
设置命令	AT+MIPLPARAMETERRSP=<ref>,<msgid>,result>	
返 回	OK	
参数说明	ref	OneNET设备实例ID
	mid	收到的MIPLPARAMETERRSP消息携带的mid
	result	策略操作执行结果
	2	操作正确完成
	11	Bad Request
	12	Unauthorized
	13	Not Found
	14	Method Not Allowed

举例：

```
+MIPLPARAMETER:0,18174,3200,0,5758,38,"pmin=18;pmax=90;lt=0.0;gt=60.0;stp=2.0"
AT+MIPLPARAMETERRSP=0,18174,1
OK
```



注意：

- 执行 PARAMETER 操作回复指令中的 mid 必须对应平台下发的 PARAMETE 操作中的 mid 相同
- result 一般操作结果正确返回 2；操作结果错误返回 11 即可
- 目前无需 MCU 执行 AT+MIPLPARAMETERRSP 命令回复平台，模组将会自动回复平台

1.18 +MIPLOBERVE 消息

作 用	该指令是一个观测请求消息	
返 回	+MIPLOBERVE:<ref>,<mid>,<flag>,<objid>,<insid>,<resid>	
参数说明	ref	OneNET设备实例ID
	mid	消息ID
	flag	1 为添加观测，0 为取消观测
	objid	Object ID
	insid	Instance ID，如果为-1，代表观测该object下的所有资源
	resid	Resource ID，如果为-1，代表观测该instance下的所有资源



注意：

- 该消息会在以下两种情景时上报
- 1、模组注册上平台之后上报所有建立的 object_instance 实例，此时 MCU 测无需处理该消息
- 2、通过 API 向平台发起下发 observe 消息至模组，此时平台会先下发相关 +MIPLPARAMETER 消息，模组自动回复该消息至平台后后下发该 observe 消息，此时模组自动处理该 observe 消息。目前无需 MCU 执行 AT+MIPLPARAMETERRSP 与 AT+MIPLOBERVERSP 命令回复平台，模组将会自动回复平台

1.19 AT+MIPLOBERVERSP

作 用	该命令用于在 MCU 接到+MIPLRVERSP 消息后 OBSERVE 操作的结果
设置命令	AT+MIPLOBERVERSP=<ref>,<msgid>,result>
返 回	OK

参数说明	ref	OneNET设备实例ID
	mid	收到的+MIPLEXECUTE消息携带的mid
	result	observe操作结果
	1	Content操作正确完成
	11	Bad Request
	12	Unauthorized
	13	Not Found
	14	Method Not Allowed

举例：

```
+MIPLPARAMETER:0,18174,3200,0,5750,38,"pmin=18;pmax=90;lt=0.0;gt=60.0;stp=2.0"  
AT+MIPLPARAMETERESP=0,18174,1  
OK  
+MIPLOBSEVER=0,18175,1,3200,0,5750  
AT+MIPWRITEOBSERVERSP=0,18175,1  
OK
```



注意：

- 执行 Observe 操作回复指令中的 mid 必须对应平台下发的 Observe 操作中的 mid 相同
- result 一般操作结果正确返回 1；操作结果错误返回 11 即可
- 目前无需 MCU 执行 AT+MIPLOBSEVERSP 命令回复平台，模组将会自动回复平台



中国移动
China Mobile

第2章 OneNET AT 附加命令集

2.1 AT+MIPLNMI

作 用	该命令 nnmi 用于设置或查询模组接收平台下发操作后通知终端的模式。 该命令 nsmi 用于设置或查询模组是否上报模组消息是否发送成功	
设置命令	AT+MIPLNMI=<ref>,<nnmi>,<nsmi>	
返 回	OK	
读取命令	AT+MIPLNMI?	
返 回	+MIPLNMI:<ref>,<nnmi>,<nsmi> OK	
参数说明	ref	OneNET设备实例ID
	nnmi	接收消息上报模式
	0	直接上报操作至MCU，默认模式
	1	仅通知MCU平台有操作下发，通知格式为+MIPLNMI
	2	模组不做任何通知与上报处理
	nsmi	是否开启发送消息上报(该参数仅M5310-A有效)
	0	关闭
	1	开启

举例：

```
AT+MIPLNMI=0,1,1
```

```
OK
```



注意：

- nsmi 功能为 M5310-A 特有功能
- 重启后，nnmi 与 nsmi 将重置为 0
- 当 nnmi 被置为 2 时，平台下发消息时模组不会有任何信息传递至 MCU
- nnmi 设置仅对 read、write、execute 操作有效，其他操作皆为直接上报模式。
- write、execute 操作整体报文超过 1024 字节时将触发 block 分包机制，此时该设置无效，将直接上报操作至 MCU。
- nnmi 被置为 1,2 时，模组队列最多保存 40 个下发操作，队列满后，将丢弃最先进入队列的下发操作。
- nnmi 被置为 1,2 时，模组缓存最多保存的 write、execute 操作信息所带数据不超过 2K，否则将会丢弃当前接收的下发操作。
- nsmi 设置为 1 后，将会在 AT+MIPLNOTIFY、AT+MIPLREADRSP、AT+MIPLWRITERSP、AT+MIPLEXECUTERSP 指令执行时将这几条指令的<mid>参数与 127 做&运算，以运算的结果计为<num>，其上报结果以+MIPLNSMI 的形式上报 MCU。

2.2 AT+MIPLMGR

作 用	该命令用于 URC 非默认模式下获取未被读取的下发操作
设置命令	AT+MIPLMGR=<ref>
返 回	OK
参数说明	ref OneNET设备实例ID

举例：

AT+MIPLMGR=0

+MIPLREAD:0,8172,3200,0,-1

OK

AT+MIPLMGR=0

//需执行对应的RSP指令后，才可读取下一条操作

+MIPLREAD:0,8172,3200,0,-1

OK

AT+MIPLREADRSP=0,8172,1,3200,0,5500,5,1,"0",2,1

OK

AT+MIPLREADRSP=0,8172,1,3200,0,5501,3,3,"-12",1,2

OK

AT+MIPLREADRSP=0,8172,1,3200,0,5750,1,4,"test",0,0

OK

AT+MIPLMGR=0

//如果一次write操作中有多条资源被write，将一并上报

+MIPLWRITE:0,8173,3200,0,5501,3,4,1860,1,0

+MIPLWRITE:0,8173,3200,0,5750,1,4,test,0,0

OK

AT+MIPLWRITERSP=0,8173,2

OK

AT+MIPLMGR=0

OK

AT+MIPLMGR=0

+CIS ERROR:602



注意：

- 该命令只在模组注册后方可执行，否则返回错误
- 如当前无未被读取的下发消息，直接返回 OK
- 如当前 URC 为默认模式，直接返回 OK
- 一次仅会上报一条下发的操作
- 需在执行对应的 RSP 指令后，才可读取下一条操作
- 如果一次 write 操作中有多条资源被 write，将一并上报

2.3 AT+MIPLQMGR

作 用	该命令用于查询 URC 相关数据统计值		
设置命令	AT+MIPLQMGR=<ref>		
返 回	+MIPLQMGR:<ref>, QUEUES=<queues>, DROPPED=<dropped>, BUFFERS=<buffers> OK		
参数说明	ref	OneNET设备实例ID	
	queues	模组队列中当前未返回结果的操作数	
	dropped	当前被丢弃的未返回结果的操作数	
	buffers	模组当前未返回结果的操作所占缓存	

举例：

```
AT+MIPLQMGR=0
+MIPLQMGR:
0, QUEUES=3, DROPPED=0, BUFFERS=12
OK
```



注意：

- 该命令所统计数据为本次注册中的数据，若注销，将被清空
- queues 统计当前未返回结果的 read、write、execute 操作
- buffers 统计当前未返回结果的 write、execute 操作所占用的缓存空间

2.4 AT+MIPLUPDATESET(仅 M5310-A 有效)

作 用	该命令用于设置自动 update 功能		
设置命令	AT+MIPLUPDATESET=<ref>, <enable>		
返 回	OK		
参数说明	ref	OneNET设备实例ID	
	enable	0 关闭； 1 开启	

举例：

```
AT+MIPLUPDATESET=0, 1
OK
```



注意：

- 该命令在创建设备后(AT+MIPLCREATE)、注册设备(AT+MIPLOPEN)前使用
- 自动 update 功能开启后，将在 lifetime 计时器执行之前 30s 自动向平台发起 update 请求。
- 模组仅自动发送一次 update 请求，若发送时网络异常导致 update 请求不成功，将在 lifetime 计时器到来之时注销设备

- lifetime 大于等于 60s 时，自动 update 功能方可生效
 - 若执行 AT+MIPLUPDATE 指令，自动 update 时间将更新
 - 该命令为 M5310-A 特有
-



第3章 OneNET 错误码

3.1 错误码表

Error Code	Error Text	Error Code	Error Text	Error Code	Error Text
601	语法，句法错误	602	设备未注册 设备注册中或已注册	651	操作不被允许
652	Uplink Busy	653	资源操作错误 申请 dev 时已存在，其他 操作资源不存在		



中国移动
China Mobile

第4章 OneNET 状态事件列表

4.1 +MIPLEVENT 消息

作 用	该命令用于对 MCU 上报一个状态事件
返 回	+MIPLEVENT:<ref>,<evtid>[,<ackid>]
参数说明	ref OneNET设备实例ID event 事件ID ackid 可选参数, uint16类型。

4.2 EVENT 常见列表

EVENT ID	含义
2	Bootstrap流程成功
3	Bootstrap流程失败
6	注册OneNET平台成功
7	注册OneNET平台失败
11	更新OneNET平台成功
15	注销OneNET平台成功
26	Notify上报响应

4.3 +MIPLNSMI 消息(仅 M5310-A 有效)

作 用	该命令上报指定命令消息是否上报至基站
返 回	+MIPLNSMI=<ref>,<status>,<num>
参数说明	ref OneNET设备实例ID status 发送结果 0 该数据发送失败 1 成功发送给基站空口 num 0-127, 序列号。发送指令的mid与127的&运算结果

举例:

```
AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5750,1,4,"test",0,0
OK
+MIPLNSMI=0,1,0
```

```
AT+MIPLWRITERSP=0,18173,2
```

OK
+MIPLNSMI=0, 1, 125



注意：

- 该命令仅对四条指令 AT+MIPLNOTIFY、AT+MIPLREADRSP、AT+MIPLWRITERSP、AT+MIPEXECUTERSP 有效
- 其范围值 num 是以发送指令的 mid 与 127 做&运算得到的
- 该消息为 M5310-A 特有



中国移动
China Mobile


第5章 OneNET 平台接入流程

本章详细描述了以 M5310-A 模组为例对接 OneNET 平台的流程和相应的 AT 指令流程。

5.1 OneNET 平台总体接入构架说明

模组对接 OneNET 平台时，需要完成如下两个方面的对接配置工作：

- 1) 平台侧流程——产品创建与设备注册
- 2) 模组侧流程——模组初始化及模组侧设备实体配置相关操作



5.2 平台侧操作流程说明

进行 OneNET 平台对接前，需要先在平台上完成 LWM2M 产品创建和设备注册操作；该步骤的目的是在平台上创建产品，并声明该产品下挂载的设备，每一个设备，唯一对应一个下级终端模组。

本文档例程中使用重庆 OneNET 平台，其门户网站为：

<https://open.iot.10086.cn/>

中移物联网有限公司在全国多个省市均部署有 OneNET 平台，每个 OneNET 平台都有独立的门户网站和接入点信息，使用前需明确目标平台的相关信息。

5.2.1 平台产品创建流程

OneNET 平台支持通过配置界面直接创建 LwM2M 设备，创建产品时选择联网方式为 NB-IoT，设备接入协议选择 LwM2M。



设备接入方式：

☒ 公开协议 ☐ 私有协议(RGMP)

联网方式：

☐ wifi ☐ 移动蜂窝网络 ☒ NB-IoT

设备接入协议：


LWM2M

LWM2M基本功能介绍：

- 1、低功耗；
- 2、高覆盖；
- 3、低成本；
- 4、强连接；

5.2.2 平台产品创建流程

产品创建成功后，需要在产品中创建 LwM2M 设备，创建设备需要进入产品详情界面。



创建设备时，使用 **IMEI** 和 **IMSI** 作为设备登录时的鉴权信息，**必须使用模组** 对应的 **IMEI** 号和 **IMSI** 号进行设备注册，并且务必勾选自动订阅开关。其中 **Auth_Code** 为平台新添加的兼容设置，不可填写。







添加设备 LWM2M

- 设备名称: M531X_TEST
- IMEI: 86582003057xxx7
- Auth_Code: 由字符或者数字组成的字符串，最多不超过16个字符 不填写此参数
- IMSI: 46004098290xxx7

是否开启自动订阅: ☒ 是 ☐ 否

添加 取消

设备添加成功后，点击进入设备管理界面，即可看到注册成功的设备信息，设备名称前面的圆圈表示设备状态；灰色指示设备处于离线状态，绿色指示设备处于在线状态。

设备名称	IMEI	创建时间	操作
M531X_TEST 设备ID:43821139	8658	2018-09-18 14:31:25	   

至此，平台侧操作完成。

由于 OneNET 平台可能发生迭代更新，若界面与实际网页结构不同，请以 OneNET 平台为准。

5.3 模组侧操作流程说明

对接 OneNET 平台，模组侧需要执行设备实体创建和资源订阅流程（包括 Object 组配置和 Resource 配置）；这些流程完成后，方可执行登录操作。

订阅 Object 组的目的是，声明需要使用的通信套件；这些套件均为满足 LwM2M 协议的特定功能的实体，这些实体在平台上按照 LwM2M 协议已经完成了预定义。

订阅 Resource 资源的目的是，声明需要使用，并且在资源列表中显示的 Resource 信息。

具体的 Object 编码规范可以参照 IPSO 规范或 OMA 模型规范。具体文档请从如下地址获取：


<http://www.openmobilealliance.org/wp/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html>

5.3.1 模组侧设备实体创建流程

模组固件中封装的 SDK 会自动获取模组当前的 IMEI 和 IMSI 用于平台登录，所以平台上需要使用当前设备实际的 IMEI 和 IMSI 进行设备注册。**所有同一类型的终端都可以使用相同的配置数据，这个配置数据称为统一设备注册码。**

5.3.1.1 获取统一设备注册码生成工具 cis_cgtool

将 cis_cgtool.zip 拷贝至 PC 根目录下解压，进入 cis_cgtool\bin\Release 目录



5.3.1.2 按照产品逻辑需求设置原始配置数据

原始配置数据包含在 config.xml 文件中，对应内容如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<config>
  <item>
    <version>1.0</version>
    <cfgcnt>3</cfgcnt>
  </item>

  <item id="1"></item>

  <item id="2">
    <data name="Mtu">1024</data>
    <data name="Linktype">1</data>
    <data name="Bandtype">1</data>
    <data name="APN"></data>
    <data name="Username"></data>
    <data name="Password"></data>
    <data name="Bootstrap">1</data>
    <data name="Host">nbiotbt.heclouds.com:5683</data>
    <data name="Userdata">0</data>
  </item>

  <item id="3">
    <data name="LogEnabled">0</data>
    <data name="LogExtOutput">0</data>
    <data name="LogOutputType">0</data>
    <data name="LogOutputLevel">0</data>
    <data name="LogBufferSize">0</data>
    <data name="Userdata"></data>
  </item>
</config>
```

其中，各字段参数的具体含义如下：

item 字段部分:

- <version>: 配置文件版本号, **统一设置为 1.0**
- <cfgent>: 配置的个数, **当前版本默认为 3**
- <item id>: 1, 初始化配置字段, 暂时预留, 空字段
2, 网络配置字段
3, 系统 Log 配置字段, 正常状态下, 均保持默认

item id=2 字段部分:

- <Mtu>: 最大传输单元大小
- <Linktype>: 连接类型, **统一设置为 1**
- <Bandtype>: 网络类型, **统一设置为 1**
- <APN>: 缺省, 保持默认为空
- <Username>: APN 用户名, 保持默认为空
- <Password>: APN 密码, 保持默认为空
- <Bootstrap>: 接入方式, **对接重庆平台统一配置为 1, 其他平台配置为 0**
- <Host>: 平台地址, 重庆平台为 nbiotht.heclouds.com:5683
- <Userdata>: 运维模式, **统一设置为 1**

item id=3 字段部分:

- <LogEnabled>: 调试开关, **0 表示关闭调试模式, 1 表示打开调试模式**
- <LogExtOutput>: 扩展信息开关, 统一设置为 1
- <LogOutputType>: 日志输出模式, 统一设置为 3
- <LogOutputLevel>: 日志输出调试级别, 统一设置为 1
- <LogBufferSize>: 日志缓存长度, 无效值
- <Userdata>: 缺省, 暂不使用

注:

当<LogEnabled>参数设置为 1 时, 模组启用调试模式, 在调试模式下, 模组与平台之间的所有交互数据均会通过主串口打印出来; 当<LogEnabled>参数设置为 0 时, item id=3 字段的所有数据均无效。

1) 生成统一设备注册码

模组侧设备创建使用 AT+MIPLCREATE 指令，其指令格式为：

AT+MIPLCREATE=<totalsize>,<config>,<index>,<currentsize>,<flag>

其中，

<totalsize> 指示<config>部分总数据长度，按照 ASCII 计数

<config> 具体的设备配置数据，满足配置结构体规范


<index> 配置数据分片参数

<currentsize> 当前指令所包含的配置文件长度

<flag> 配置数据流结束符

上述 AT 指令的具体内容，均由统一设备注册码生成工具直接生成，无需手动计算，注册码生成工具为 `cis_cgtool\bin\Release\cis_cgtool.exe`。

注册码生成工具需要在 PC 端的 CMD 命令行中运行。



```
C:\Users\globalThree> d:
D:\cis_cgtool> cd D:\cis_cgtool\bin\Release
D:\cis_cgtool\bin\Release> cis_cgtool.exe config.xml out.bin
```

进入统一设备注册码生成工具所在路径


生成统一设备注册码

例程中，`cis_cgtool.exe` 为配置数据生成工具，`config.xml` 为配置参数；生成的配置信息将保存在 `out.bin` 文件中。

统一设备注册码生成工具使用方式如下：

`cis_cgtool.exe config.xml out.bin`

如下图所示：



```
D:\工作资料\M5310-A\cis_cgtool\bin\Release>
D:\工作资料\M5310-A\cis_cgtool\bin\Release>
D:\工作资料\M5310-A\cis_cgtool\bin\Release> cis_cgtool.exe config.xml out.bin
InputFile:config.xml
FINISH TO FILE ./out.bin.
AT+MIPLCREATE=56,130038F10003F2002A04001100000000000010196E62696F7462742E6865636C6F7564
press enter key exit.
```

生成指令

生成的统一设备注册码

至此，完整的统一设备注册码创建完成。模组直接使用完整的统一设备注册码进行设备声明。

注：

模组固件中封装的 SDK 会自动获取当前模组的 IMEI 和 IMSI 用于平台登录，
所有同一类型的终端都可以使用同一个统一设备注册码进行配置。

5.3.2 模组侧设备登录流程

5.3.2.1 订阅 Object 组配置流程

订阅 Object 组配置，直接使用 AT+MIPLADDOBJ 指令，在进行 Object 订阅之前，需要确认业务流程中需要使用到的 Object 信息；

例程中，订阅 Object 为 3200，instance 为 0；使用 AT 指令

```
[#Send]    AT+MIPLADDOBJ=0,3200,1,"1",0,1
[#Recv]    OK
```

在本步骤中，添加了订阅 Object 组配置；在登录平台时，订阅的 Object 信息将会上传到 OneNET 平台，注册鉴权通过后，平台会对所有被订阅的 Object 下发 OBSERVE 消息；所以，通信流程中需要使用的所有 Object 都应在模组发起登录前配置完毕。

5.3.2.2 订阅 Resource 参数配置流程

订阅 Resource 参数配置，使用 MIPLDISCOVERRSP 指令；订阅后的 Resource 资源，在登录成功后，将在 OneNET 平台的资源管理页面中呈现。

需要注意的是，一旦订阅 Resource 参数上报之后，只能向上报过的 Resource 资源实体中上传数据，务必确认所有通信中需使用的 Resource 参数都完成订阅上报设置。

例程中，订阅 Object 3200，instance 0 的 5750 Resource；使用 AT 指令如下：

```
[#Send]    AT+MIPLDISCOVERRSP=0,3200,1,4,"5750"
[#Recv]    OK
```

上述指令代表订阅 Object 3200，instance 0 下的 5750 Resource 为需要使用

到的资源实体。

该步骤完成后，模组登录到平台之后才能能在平台侧的资源列表中看到实例。

5.3.2.3 模组侧发起登录请求

注册请求为异步事件，其登录是否成功，可以从下一节 3.3.2.4 的返回数据中观测到。

登录 OneNET 平台，使用如下 AT 指令：

```
[#Send]    AT+MIPLOPEN=0,3000,30
[#Recv]    OK
```

上述指令中，3000 代表本次注册成功后的存活时间（单位为秒），30 代表登录超时时间（单位为秒）；如果超过该时间，模组还未接收到平台的登录响应，模组则会上报登录失败的通知。

5.3.2.4 登录结果上报

模组上报登录请求，服务器收到登录请求数据之后，会根据数据内容，返回本次登录结果；如果登录失败，或者登录超时，模组都会上报登录失败的响应。

登录成功上报打印如下：

```
[#Recv]    +MIPLEVENT:0,2          //bootstrap 流程成功（启用 bootstrap 服务方返回）
[#Recv]    +MIPLEVENT:0,6          //注册服务器时成功
```

登录失败上报打印如下：

```
[#Recv]    +MIPLEVENT:0,3          //bootstrap 流程失败
[#Recv]    +MIPLEVENT:0,7          //注册服务器时失败
```

需要注意的是，如果在 5.3.1.2 节中，统一设备注册码中的<LogEnabled>参数设置为 1，则在登录过程中，除了上报登录信息之外，还会显示调试信息。

模组登录成功后，平台会下发 OBSERVE 消息和 DISCOVER 消息；模组收到这两条消息之后，会自动处理，无需用户另行处理。

```
[#Recv]    +MIPLOBSERVE:0,39121,1,3200,0,-1
[#Recv]    +MIPLDISCOVER:0,39122,3200
```

[#Recv] +MIPLREAD:0,39123,3,0,-1,0

其中，

OBSERVE 消息是平台传递的观测请求消息，模组收到该消息后会自动维护相关观测记录，用户无需处理。


DISCOVER 消息是上报通知模组需要获取指定 Object 的属性，上报后模组自动反馈相关属性，用户无需处理。

READ 消息是平台预留的下行消息，此处的 READ 消息用户无需处理。

登陆成功后，可以在 OneNET 平台对应设备的资源列表中看到订阅的 Object 实体。

注：

在实际处理中，依靠判断+MIPLEVENT:0,6 消息来确认模组是否登录 OneNET 平台成功；并且，**需要等待模组接收到 OBSERVE 消息和 DISCOVER 消息后，方可执行数据收发操作。**



进入资源列表，可以看到登录时订阅的 Object 及 Resource 信息：

序号	对象名称	Object id	实例个数	属性个数
1	Digital Input	3200	1	1

序号	实例名称	属性名称	属性类型	属性值	时间	操作
1	Digital Input_0	Application Type	Resource id	string	null	读 写 执行 详情

5.3.3 OneNET 数据收发流程


5.3.3.1 数据上传流程——模组上传数据至 OneNET

用户数据上报使用 MIPLNOTIFY 指令，指令结构如下

```
AT+MIPLNOTIFY=<ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<valuetype>,<len>,<value>,<index>,<flag>[,<ackid>]
```

其中 Flag 标示数据是否上报（设置为 0 时，表示立即上报）；ackid 为可选参数，配置平台响应标示。

数据上报流程如下图所示：



例程中，向 3200 Object/5750 Resource 上传用户数据；可以选择不带 ackid 和带 ackid 两种上传方式。

1) 不带 ackid 上报数据具体示例如下：

```
[#Send]    AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5750,1,4,"abcd",0,0
[#Recv]    OK
```

上述指令中，向 5750 Resource 中上报字符串数据 abcd，无 ackid 响应值。

2) 带 ackid 上报数据具体示例如下：

```
[#Send]    AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5750,1,4,"abcd",0,0,147
[#Recv]    OK
[#Recv]    +MIPLEVENT:0,11,147
```

在带 ackid 情况下，平台收到模组上传的数据后，会回复 ACK 消息，并且携带 ackid 值。示例中 ackid 为 147，需要注意的是，**同一个 ackid 在 5 分钟内不能重**

复使用；推荐每次上传数据时，ackid 加 1，其取值范围为 1-65535。

此外，指令中还可以通过 flag 标志位的特殊设置，来控制模组在使用 NOTIFY 操作向 OneNET 平台发送数据后何时释放 RRC 连接。

具体 Flag 标识位的功能如下：

Flag 标识位	功能
0x100	启用高优先级数据发送功能（目前网络不支持该功能）
0x200	当前数据发送完成后，断开 RRC 连接
0x400	当前数据发送完成后，收到下一条下行数据后断开 RRC 连接

注：

由于 buffer 资源限制，每次 MIPLNOTIFY 上报数据 Payload 用户数据部分不超过 1000Bytes。


5.3.3.2 数据下发流程——OneNET 平台下发数据至模组

数据下发流程，即平台下发 Read/Write/Execute 操作指令，模组接收到指令后通过串口转发给 MCU，MCU 实现相应操作并执行响应的流程。本流程需要传感器，MCU，模组，平台相互配合进行操作。

目前，数据下发流程，可以通过 OneNET 平台直接测试；在登录状态下，资源管理界面中可以看到读、写、执行等操作；同时，也支持通过 API 调用相应接口的方式，实现相关操作流程。

并且，如果下发数据后，在平台规定时间内没有收到数据回复，平台将会反馈**操作超时**。所以，MCU 应在收到模组转发的平台操作指示后数秒内（推荐 5-10 秒）上报对应操作结果，否则可能导致操作超时失败。

设备管理流程如下图所示：




例程中，采用调用 API 的方式进行数据下发流程测试；并且通过手动回复操作响应结果的方式，模拟 MCU 的操作响应。

1) Read 读操作流程

控制平台下发 Read 操作报文格式如下示例如下：

```
GET http://api.heclouds.com/nbiot?imei=<xx>&obj_id=3200 HTTP/1.1
Host: api.heclouds.com
api-key: <api-key>
```

测试中，使用调用 API 方式（此处使用 Fiddler 4 工具），列举读取指定 Object 下指定 instance 下的所有 Resource 资源请求操作，Read 操作使用 GET 方式：



调用 API 中需要提供对应设备注册的 IMEI 和产品 api-key，其中，IMEI 可以在设备详情中查看：

编辑设备

LWM2M

×

• 设备名称:

M5310-A_TEST_1

• IMEI:

其中，api-key 可以在产品概况中查看：

家庭影院

M5310-A_TEST

M5310-A_TEST

产品ID : 136195 | 设备接入协议 : LWM2M | 创建时间 : 2018-05-07 19:14:41 | APIKey : nEAcYgy6a0waLwB=zpAjFc=

调用 API 指令下发成功后，模组会收到对应的 Read 操作指令：

[2018-05-08 17:09:52:095]

[2018-05-08 17:09:52:095]+MIPLREAD:0 32705 3200,0,-1,0

[2018-05-08 17:09:56:015]

[2018-05-08 17:09:56:015]OK

[2018-05-08 17:09:56:395]

注意本次下行数据的msgid

模组收到 Read 指令并转发到 MCU 后，MCU 需要在响应时间窗内做出 Read 响应操作（推荐 5 秒内执行操作回复），否则平台会在 API 调用回复中，上报操作超时失败。

Read 操作回复的格式为：

AT+MIPLREADRSP=<ref>,<msgid>,<result>[,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<valuetype>,<len>,<value>,<index>,<flag>]

平台侧通过 msgid 识别不同 Read 操作对应的响应；所以 MCU 执行 Read 操作回复指令中的 msgid 必须和对应平台下发的 Read 操作中的 msgid 相同。按照格式，执行操作回复如下：

[2018-05-08 17:09:43:060]OK

[2018-05-08 17:09:52:095]

[2018-05-08 17:09:52:095]+MIPLREAD:0 32705 3200,0,-1,0

[2018-05-08 17:09:56:015]

[2018-05-08 17:09:56:015]OK

[2018-05-08 17:09:56:395]

下行数据的msgid和回复指令的msgid务必相同

Clear Information

Send Ctrl+Z

Show in hex

Time Stamp

Send HEX

Send with Enter


AT+MIPLREADRSP=0, 32705, 1, 3200, 0, 5750, 1, 4, "abcd", 0, 0

Read回复内容为字符串abcd

Send

在响应时间内做出操作回复后，查询报文回复中即可看到上一步中回复的数据

值：



通过 API 参数的不同设置，还能实现读取指定 Object 下指定 instance 下的指定 Resource 的数据；读取指定 Object 下所有 instance 的所有 Resource 的数据等作为；具体 API 报文格式参照 OneNET 平台给出的开发文档。

注：每次 Read 操作后，模组执行回复响应上报 COAP 包 Payload 用户数据不超过 2048Bytes。

2) Write 写操作流程


控制平台下发 Write 操作报文格式如下示例如下：

```
POST
http://api.heclouds.com/nbiot?imei=<imei>&obj_id=3200&obj_inst_id=0&
mode=2 HTTP/1.1
Host: api.heclouds.com
api-key: <api-key>
```

Body 部分报文如下：

```
{
```

```
"data": [{
  "val": "abcd",
  "res_id": 5750}],
}
```



具体 API 报文格式，见 OneNET 平台提供的开发文档。

注：每次从平台使用 Write 操作下发的 COAP 包 Payload 用户数据部分不超过 1000Bytes。

（3）Execute 执行操作流程


除 Read 和 Write 操作之外，平台还支持 Execute 操作；平台控制下发 Execute 操作报文格式如下示例如下：

```
POST
http://api.heclouds.com/nbiot/execute?imei=<imei>&obj_id=3200&obj_inst_id=0&res_id=5750 HTTP/1.1
Host: api.heclouds.com
api-key: <api-key>
```

Body 部分报文如下：

```
{
  "args": "abcd"
}
```

测试中，使用调用 API 方式（此处使用 Fiddler 4 工具）；向 Object 3200 的 5750 Resource 中下发 Execute 操作，其值为字符串数据“abcd”。



API 调用成功后，模组将会接收到对应的 Execute 指令。



和前面的 Read、Write 操作相同，模组收到 Execute 指令转发 MCU 后，MCU 同样需要在响应时间窗内做出相应 Execute 响应操作，否则平台会执行命令重传，重传次数为 2 次。超时之后，若平台还未收到模组的回复响应，则平台会回复超时失败。


Execute 操作回复格式为：

AT+MIPLEXECUTERSP=<ref>,<msgid>,<result>

其中，result=2 表示下发操作成功。

与之前相同，执行 Execute 操作回复指令中的 msgid 必须和对应平台下发的 Execute 操作中的 msgid 相同。

在回复响应时间内做出回复操作后，查询报文回复即可看 Execute 指令操作成功的提示。



具体 API 报文格式，见 OneNET 平台提供的开发文档。

注：每次从平台使用 Execute 操作下发的 COAP 包 Payload 用户数据部分不超过 1000Bytes。

5.3.4 模组侧设备注销流程

在设备存活时间内，模组可以主动发起设备注销流程，注销流程如下：

[#Send]	AT+MIPLCLOSE=0
[#Recv]	OK
[#Recv]	+MIPLEVENT:0,20 //指示模组注销成功

上述 MIPLCLOSE 指令指示模组主动发起设备登录注销流程；其中 +MIPLEVENT:0, 20 指示模组注销成功。注销成功后，平台侧设备资源列表中的订阅信息将被清理。

[#Send]	AT+MIPLDELOBJ=0,3200
[#Recv]	OK

上述 MIPLDELOBJ 指示删除模组订阅的本地 3200 Object。

[#Send]	AT+MIPLDELETE=0
[#Recv]	OK

上述 MIPLDEL 指令指示销毁模组现存的通信实例；在现存通信实例删除之前，不能在模组上新建通信实例。

5.3.5 模组侧设备存活时间更新流程

在设备存活时间到期之前，模组可以通过 UPDATE 指令更新设备存活时间；否则在设备存活时间到期后，平台会强制设备离线。

设备存活时间更新指令结构如下：

```
AT+MIPLUPDATE=<ref>,<lifetime>,<withobjectflag>
```

其中，<withobjectflag>字段指示更新已订阅的 Object 信息，在更新设备存活时间时，需要设置为 1。

设备存活时间更新流程如下：

[#Send]	AT+MIPLUPDATE=0,300,1	//更新存活时间为 300 秒
[#Recv]	OK	
[#Recv]	+MIPLEVENT:0,10	//指示存活时间更新成功

设备存活时间更新后，平台将会按照更新后的存活时间重新开始计时；并且无论终端模组与平台是否有数据交互，平台侧仅依据存活时间来判断是否将模组强制离线。

第6章 OneNET 指令集接入汇总

本章详细描述了以 M5310-A 模组为例对接 OneNET 平台的完整 AT 指令流程汇总。

6.1 上电检查流程

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1) AT | //判断模组是否上电开机成功 |
| 2) AT+CSQ | //信号质量检查 |
| 3) AT+CEREG? | //判断 PS 域附着状态，标识位返回 1 或 5 表示附着正常 |
| 4) AT+CGATT? | //检查模组 PS 附着状态 |

6.2 模组侧设备创建、资源订阅及登录流程

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) AT+MIPLCREATE=56,130038F10...00000000,0,56,0 | //设置模组侧设备注册码 |
| 2) AT+MIPLADDOBJ=0,3200,1,"1",0,1 | //订阅 Object 3200 资源设置 |
| 3) AT+MIPLDISCOVERRSP=0,3200,1,4,"5750" | //订阅 Resource 5750 资源设置 |
| 4) AT+MIPLOPEN=0,3000,30 | //设备登录到 OneNET 平台 |

6.3 模组侧 OneNET 数据收发流程

- | | |
|--|----------------|
| 1) AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5750,1,4,"abcd",0,0,147 | //数据上传 |
| 2) AT+MIPLREADRSP=0,32705,1,3200,0,5750,1,4,"abcd",0,0 | //Read 操作回复 |
| 3) AT+MIPLWRITERSP=0,25845,2 | //Write 操作回复 |
| 4) AT+MIPLEXECUTERSP=0,18166,2 | //Execute 操作回复 |

6.4 模组侧设备注销流程

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) AT+MIPLCLOSE=0 | //登录注销流程 |
| 2) AT+MIPLDELOBJ=0,3200 | //模组侧订阅资源列表释放 |
| 3) AT+MIPLDELETE=0 | //模组侧通信实例删除 |

6.5 模组侧设备存活时间更新流程

1) AT+MIPLUPDATE=0,3000,0

//存活时间更新流程



中国移动
China Mobile